



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria de Justiça

Ofício nº 135/2023 JUS-S

Processo Digital PMRP 2023/128556

Ribeirão Preto, 29 de agosto de 2023.

À Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Ilmo. Vereador,

Cuida-se de resposta ao Requerimento n.º 5313/2023, objetivando-se prestar esclarecimentos sobre a elaboração de estudos para a instalação de bocas de lobo na Rua Espírito Santo, Bairro Ipiranga.

Preliminarmente, a prestação de um serviço adequado de manejo de águas pluviais é essencial para o Município, visto que à medida que a cidade cresce e se desenvolve, surgem áreas com maior aglomeração populacional.

Além disso, vale lembrar que a obstrução de canais e galerias de lixo ocorrem com mais frequência em áreas de maior ocupação populacional, degradando o ambiente urbano, provocando alagamentos e ocasionando prejuízos materiais e humanos.

Diante do panorama, é imprescindível o desenvolvimento de ações voltadas para a redução do risco de ocorrência de alagamentos, evitando seus impactos ambientais e socioeconômicos, bem como de soluções que possam ser utilizadas para reduzir a ocorrência ou minimizar os impactos desses eventos.

Nesse contexto, é fundamental um trabalho intersetorial, formado pelas pastas do Planejamento, Infraestrutura e Obras, para aprimorar a regularização, planejamento e gestão do sistema de drenagem, com o escopo de aperfeiçoar os procedimentos já adotados pelos órgãos.

A ação integrada visa à associação de competências técnicas, oriundas dos respectivos departamentos públicos para identificar e propor soluções que visem a um



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria de Justiça

controle das águas pluviais integrando medidas convencionais e tecnológicas, de forma que se consiga evitar problemas maiores como inundações. O trabalho buscará o correto planejamento e execução, especialmente em áreas assoladas pelo problema, como é o caso da Rua Espírito Santo.

Esses estudos focam em medidas estruturais e de manutenção, tão importante quanto à implantação do sistema de drenagem, para evitar entupimentos e acumulações, principalmente de lixo, e assim garantir sua eficiência e segurança.

A propósito, os critérios de distribuição para o lançamento de bocas de lobo são diversos, incluindo-se a saturação da sarjeta, espaçamento uniforme e outros baseados no trânsito, como a presença de faixa de pedestres, calçadões e lombadas, de forma que a ausência de uma metodologia minimamente detalhada poderá comprometer a segurança do escoamento, provocando alagamentos e eventualmente erosão do pavimento.

Por fim, cumpre informar que o trabalho conjunto das secretarias envolve também estudos de implementação e monitoramento, além de um mapeamento prévio e alocação de recursos a fim de antecipar impactos, e assim, reduzir os custos com manutenção de vias públicas, doenças de veiculação hídrica, danos materiais e principalmente de perdas humanas.

Aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração.

Cordialmente,

ÓTHON CASTREQUINI PICCINI
Secretário de Justiça Substituto

Ao Ilustríssimo Vereador

BERTINHO SCANDIUZZI

Câmara Municipal de Ribeirão Preto



Assinaturas do documento



"Ofício 135"

Código para verificação: **LJXAA4QD**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **OTHON CASTREQUINI PICCINI** (CPF: 379.XXX.878-XX) em 29/08/2023 às 16:10:52 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 11:31:47 e válido até 09/06/2122 - 11:31:47.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMRP**

2023/128556 e o código **LJXAA4QD** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.